

מיה- המים של הוד השרון דוח איכות המים

רבעון 2 / אפריל - יוני 2022

מספר דגימות מיקרוביאליות

| תקינות | חריגות | בוצע | מתוכנן | סוג הנקודה |
|--------|--------|------|--------|---------------|
| 10 | 0 | 10 | 10 | חיבורי מקורות |
| 116 | 0 | 116 | 116 | רשת אספקה |
| 126 | 0 | 126 | 126 | סה"כ |



יש לכם שאלות נוספות? אנחנו כאן בשבילכם: