



דוח איכות המים

רבעון 3 / יולי-ספטמבר לשנת 2024
מיה - המים של הוד השרון

מספר דגימות מיקרוביאליות

תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	סוג הנקודה
9	0	9	9	חיבורי מקורות
122	0	122	122	רשת אספקה
131	0	131	131	סה"כ

יש לכם שאלות נוספות? אנחנו כאן בשבילכם